

## Intervalle des inspections périodiques

Technical Standards and Safety Authority (Ontario)

	Genre de chaudière et appareils sous pressions	Fréquence des inspections
<b>A</b>	Dégazeur	1 an
<b>B</b>	Chaudière haute pression	1 an
<b>C</b>	Chaudière basse pression	2 ans
<b>D</b>	Appareil sous pression	3 ans
<b>E</b>	Appareil sous pression équipé de mécanisme à ouverture rapide	1 an